



SS、KFS、KPAシリーズ／個別注意事項

ご使用前に必ずお読みください。

「安全にお使いいただくために」および共通注意事項も併せてご確認ください。

SS23F、SS23Jの注意事項

配線仕様、内部回路、コネクタの使用方法などはPC/RC2、5、13シリーズの個別注意事項(324～328頁)をご参照ください。

SS231の注意事項

配線部仕様などはPC/RC06、08、15シリーズの個別注意事項(424～425頁)をご参照ください。

同時通電

⚠ 注意

- メンテナンス又はコイル交換などで分解組立てを行う場合、ねじ、ボルトなどは下表の締付けトルクで行ってください。

コイル取付ねじ

形番	締付けトルク
KFS2200/KFS2201	1.1～1.8 N・m
KPA2201A	0.7～1.1 N・m

スタッフィング取付ねじ/ボルト

形番	締付けトルク
KPA2201A	1.8～2.8 N・m
KPA22002	3～4 N・m

コイル取付ねじ

形番	締付けトルク
KPA2201/KPA2202	8～16 N・m
KFS2300A	